2020年度

北杜市小淵沢配水区西地区第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0014	－	－	0.0039	－	－	0.0024	－	－	0.0008	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0012	－	－	0.0014	－	－	0.0007	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0034	－	－	0.0076	－	－	0.0064	－	－	0.0025	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0013	－	－	0.0025	－	－	0.0024	－	－	0.0010	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.6	6.0	5.3	5.1	4.5	4.7	5.2	5.2	4.9	4.8	5.0	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	27.2	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.61	7.62	7.67	7.61	7.66	7.71	7.71	7.64	7.72	7.73	7.73	7.68
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	116	113	117	103	109	119	119	112	117	120	121	122
気温	－	℃	4.5	13.8	20.0	22.0	26.0	22.0	14.0	8.0	5.0	3.8	6.6	8.3
水温	－	℃	10.3	14.2	17.8	19.5	19.2	24.0	18.8	13.6	11.8	8.5	6.0	7.4
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2020年度

北杜市小淵沢配水区西地区第3配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.09	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0031	－	－	0.0081	－	－	0.0049	－	－	0.0019	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0009	－	－	0.0008	－	－	0.0017	－	－	0.0009	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0064	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.0048	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0024	－	－	0.0035	－	－	0.0040	－	－	0.0020	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01 未満	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	8.9	8.2	7.4	6.3	5.6	6.3	6.9	6.3	6.1	6.7	7.1	9.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	24.5	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.48	7.41	7.55	7.41	7.42	7.62	7.66	7.49	7.64	7.64	7.63	7.53
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	100	93.0	104	84.3	81.5	106	109	99.3	103	109	112	116
気温	－	℃	5.0	13.5	19.5	22.0	25.0	23.5	13.5	9.0	3.8	0.3	5.5	10.5
水温	－	℃	9.8	13.5	16.0	18.5	20.0	24.0	20.5	14.5	13.2	8.0	7.2	7.6
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2020年度

北杜市小淵沢配水区大東豊第1配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0013	－	－	0.0040	－	－	0.0029	－	－	0.0074	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.0005	－	－	0.0011	－	－	0.0010	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0030	－	－	0.0065	－	－	0.0066	－	－	0.012	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0012	－	－	0.0020	－	－	0.0026	－	－	0.0032	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.4	4.7	5.0	4.4	3.6	3.9	5.4	4.7	4.3	3.3	4.6	5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	25.2	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	108	－	－	86	－	－	96	－	－	98	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.69	7.65	7.64	7.58	7.66	7.73	7.69	7.63	7.73	7.78	7.75	7.70
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	123	118	119	101	113	124	119	112	118	128	124	128
気温	－	℃	1.0	14.0	19.0	21.5	23.5	21.5	11.0	5.5	2.0	1.8	3.2	8.0
水温	－	℃	10.0	13.8	13.5	19.0	18.2	23.8	20.2	13.6	12.2	7.5	6.0	7.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2020年度

北杜市小淵沢配水区大東豊第3配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.05	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0026	－	－	0.0057	－	－	0.0040	－	－	0.0016	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0008	－	－	0.0006	－	－	0.0015	－	－	0.0008	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0055	－	－	0.0089	－	－	0.0090	－	－	0.0040	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0021	－	－	0.0026	－	－	0.0035	－	－	0.0016	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	8.2	7.8	7.2	5.9	5.6	6.3	7.0	6.2	6.1	6.6	7.5	9.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	23.5	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.47	7.41	7.52	7.39	7.37	7.57	7.65	7.55	7.64	7.61	7.62	7.47
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1
電気伝導率	－	μS/cm	99.5	92.8	104	80.5	82.8	107	109	100	103	109	112	117
気温	－	℃	2.8	17.0	20.5	22.1	25.0	22.8	15.0	8.5	5.0	5.0	5.0	7.5
水温	－	℃	8.0	10.6	15.0	17.3	19.0	22.0	18.5	13.0	11.0	6.0	5.6	7.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2020年度

北杜市小淵沢配水区上笹尾高地区配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月13日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.10	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0032	－	－	0.014	－	－	0.0045	－	－	0.0016	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0013	－	－	0.0020	－	－	0.0016	－	－	0.0009	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0073	－	－	0.022	－	－	0.0099	－	－	0.0043	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0028	－	－	0.0063	－	－	0.0038	－	－	0.0018	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	8.8	7.8	7.4	6.2	5.7	6.3	7.0	6.3	6.1	6.8	7.1	9.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	24.3	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.48	7.39	7.55	7.40	7.40	7.62	7.66	7.60	7.66	7.69	7.66	7.51
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	99.9	92.9	104	83.5	81.9	106	109	100	103	109	112	116
気温	－	℃	5.2	11.8	21.0	21.9	25.3	22.0	15.8	9.0	6.0	3.0	7.0	8.2
水温	－	℃	10.0	16.5	18.0	21.5	23.0	25.0	21.0	15.0	12.2	7.0	6.6	7.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2020年度

北杜市小淵沢配水区篠原配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月13日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0021	－	－	0.0050	－	－	0.0032	－	－	0.0010	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0006	－	－	0.0012	－	－	0.0005	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0045	－	－	0.0080	－	－	0.0071	－	－	0.0026	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0017	－	－	0.0024	－	－	0.0027	－	－	0.0011	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.8	4.8	5.3	4.5	3.7	4.0	4.9	4.2	4.3	4.2	4.5	5.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	26.2	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	99	－	－	86	－	－	103	－	－	110	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.70	7.59	7.64	7.58	7.65	7.74	7.73	7.71	7.75	7.79	7.76	7.72
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	122	114	117	105	112	123	121	118	118	123	125	127
気温	－	℃	2.3	12.0	18.0	20.8	22.2	21.2	12.1	5.2	3.0	-1.0	3.0	7.2
水温	－	℃	9.6	11.5	13.5	16.0	17.8	20.0	17.5	13.0	12.0	8.0	7.5	7.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2020年度

北杜市小淵沢配水区上笹尾低地区配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.3	3.5	3.5	3.5	4.0	4.1	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.61	7.56	7.57	7.53	7.52	7.49	7.55	7.52	7.58	7.58	7.60	7.61
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	77.7	78.4	78.3	78.2	81.8	82.5	80.3	78.8	78.5	77.8	77.6	77.2
気温	－	℃	9.0	11.5	22.8	21.5	26.5	22.0	16.0	11.5	7.5	6.0	7.8	8.5
水温	－	℃	11.0	15.0	17.5	20.5	22.0	25.0	19.3	15.0	13.0	8.5	7.5	8.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2020年度

北杜市小淵沢配水区大東豊第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.0003	－	－	0.0007	－	－	0.0005	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0004	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0013	－	－	0.0003	－	－	0.0018	－	－	0.0015	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0007	－	－	0.0006	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.5	3.3	2.6	1.5	2.1	2.0	2.5	1.9	2.0	2.8	3.0	3.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	19.0	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	71	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.76	7.72	7.79	7.15	7.26	7.35	7.56	7.59	7.66	7.72	7.74	7.74
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	81.4	93.0	80.1	64.1	76.3	78.1	81.8	72.0	73.0	95.1	91.7	88.7
気温	－	℃	1.8	14.0	21.5	22.0	24.0	21.2	12.1	6.5	3.5	1.8	5.5	8.8
水温	－	℃	9.8	11.3	13.0	13.5	15.5	17.3	14.0	11.5	9.5	9.0	8.3	7.6
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2020年度

北杜市小淵沢配水区篠原白樺平配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.96	7.97	7.95	7.97	7.96	7.96	7.95	7.95	7.98	7.97	7.98	8.00
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	56.4	56.6	56.7	56.5	56.3	56.4	56.5	56.2	56.3	56.2	56.3	56.0
気温	－	℃	5.8	15.0	20.3	21.0	25.2	22.0	15.8	8.0	5.8	3.0	4.5	7.2
水温	－	℃	10.5	12.0	14.0	14.1	18.3	20.0	13.7	13.8	12.0	10.2	9.5	7.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2020年度

北杜市小淵沢配水区東部第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.94	7.97	7.95	8.00	7.98	7.96	7.97	7.96	7.94	7.95	7.97	7.99
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	58.9	56.8	56.9	57.0	56.8	56.6	56.9	56.5	56.5	56.4	56.4	56.4
気温	－	℃	4.8	13.0	20.8	21.0	24.0	22.5	15.0	8.0	5.0	2.8	5.3	8.0
水温	－	℃	11.0	13.5	14.5	15.6	16.8	17.5	15.5	12.5	11.8	10.2	10.0	11.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：