

副

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 2 年 11 月 24 日

荏崎消防署

署長 田邊 聡 殿

届出者 山梨県笛吹市一宮町坪井1928番地
住 所 株式会社 桔 梗 屋

氏 代表取締役

中丸 純

電話番号 0553 - 47 - 3700

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	北杜市明野町浅尾5259-950		
	名称	ハイジの村 クララ館		
	用途	令別表第一(5)項イ		
	規模	地上	3 階	地下 階 延べ面積 2, 5 4 2.97 m ²
消防用設備等 （特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、自動火災報知設備、非常放送設備、避難器具、誘導灯、配線		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考
				不備事項に関しては早急に改善すること。

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	ハイジの村 クララ館		防 火 管理者	加藤 隆久	
所在地	北杜市明野町浅尾5259-950		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 19-1-061 株式会社センティス21 甲府市後屋町363番地 代表取締役 保坂 剛志 Tel:055-241-4442	
点検種別	機器点検 ・ 総合点検 ・ (設備等設置維持計画による点検)		点検年月日	年 月 日 ~ 令和 2 年 11 月 5 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容		立 会 者
	判定	不 良 内 容			
消火器具	Ⓔ・不良				加藤 隆久
自動火災報知設備	良・Ⓔ	*煙感知器作動不良の為取替要します。2個 (電気室×1、裏口前廊下×1)	改善検討中		加藤 隆久
非常放送設備	Ⓔ・不良				加藤 隆久
避難器具	Ⓔ・不良				加藤 隆久
誘導灯	Ⓔ・不良				加藤 隆久

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 2 年 11 月 24 日

荊崎消防署

署長 田邊 聡 殿

届出者 山梨県笛吹市一宮町坪井1928番地



住 所 株式会社 桔梗屋

氏 名 代表取締役 中丸 純

電話番号 0553-47-3700

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	山梨県北杜市明野町浅尾5259-950				
	名称	ハイジの村 ペーター館				
	用途	令別表第一(3)項ロ				
	規模	地上	2 階	地下	階	延べ面積
消防用設備等 （特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、自動火災報知設備、誘導灯、配線				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考		
						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	ハイジの村 ペーター館		防 火 管理者	加藤 隆久	
所在地	山梨県北杜市明野町浅尾5259-950		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 19-1-061 株式会社センティス21 甲府市後屋町363番地 代表取締役 保坂 剛志 Tel:055-241-4442	
点検種別	機器点検・総合点検・ (設備等設置維持計画による点検)		点検年月日	年 月 日 ~ 令和 2 年 11 月 5 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判定	不 良 内 容			
消火器具	Ⓔ・不良			加藤 隆久	
自動火災報知設備	Ⓔ・不良			加藤 隆久	
誘導灯	Ⓔ・不良			加藤 隆久	
配線	Ⓔ・不良			加藤 隆久	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。